



Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III - Barcelos/Esposende

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde do Norte, IP
GLEC	Carlos Lopes
Portal da Entidade	http://www.acesbarcelosesposende.pt/index.php
Endereço Eletrónico	aces.cavado3@arsnorte.min-saude.pt
Telefone	253 808 316

Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III - Barcelos/Esposende	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	851 449,00	-	671 036,34	163 439,91	 -21%
Água (m³/ano)	11 639,00	-	5 912,33	27 317,68	 -49%
Gás (kWh/ano)	a)	288 779,00	b)	-	-
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	6,93	6,79	11 243,95	-2%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

b) Não reportou pelo menos um dos trimestre de 2017.

Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III - Barcelos/Esposende	Medidas Reportadas 2017
	Substituição de 120 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas tubulares LED.
	Renovação de toda a iluminária por painéis LED.
	Instalação de baterias de condensadores.
	No caso de necessidade de substituição de iluminação (fluorescente) - substituição por sistemas LED.