

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

Região de Saúde Administração Regional de Saúde do Centro, IP



GLEC Dr. Pedro Miguel Fragata Faria

Portal da Entidade www.chleiria.pt

Endereço Eletrónico pedro.faria@chleiria.min-saude.pt

Telefone 917 258 791

Consumos e custos

Centro Hospitalar de Leiria, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
Energia Elétrica (kWh/ano)	8 315 674,26	-	7 372 022,94	943 105,39		-11%
Água (m³/ano)	157 329,93	-	122 575,75	388 931,27		-22%
Gás (kWh/ano)	a)	39 645 635,92	1 832 754,17	93 590,84		-95%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	226,28	672,83	236 908,78		197%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar de Leiria, EPE	Medidas Reportadas 2017
b)	

b) Esta entidade não reportou medidas em 2017