

## Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

<b>Região de Saúde</b>	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP
<b>GLEC</b>	Eng.º Carlos Dias
<b>Portal da Entidade</b>	<a href="http://www.chlc.min-saude.pt">www.chlc.min-saude.pt</a>
<b>Endereço Eletrónico</b>	<a href="mailto:casmdias@gmail.com">casmdias@gmail.com</a>
<b>Telefone</b>	219 436 532

### Consumos e custos

Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
<b>Energia Elétrica (kWh/ano)</b>	23 208 717,03	-	23 649 736,16	2 964 446,50		2%
<b>Água (m<sup>3</sup>/ano)</b>	587 123,00	-	520 845,41	2 236 586,54		-11%
<b>Gás (kWh/ano)</b>	a)	50 900 865,00	23 476 067,44	1 049 298,81		-54%
<b>Produção de Resíduos (ton/ano)</b>	a)	1 505,35	3 424,27	1 303 897,24		127%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

### Medidas reportadas

Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	Medidas Reportadas 2017
	Implementação de medidas de eficiência energética e hídrica no âmbito da iluminação e consumo de água - fase 1.2a, com um investimento de 471.073,00 euros e retorno esperado de 1,45 anos.
	Medidas aprovadas no âmbito do POSEUR 03-2016-65. Intervenção integrada multisetorial no desempenho energético do edifício e equipamentos das consultas externas.
	Medidas aprovadas no âmbito do POSEUR 03-2016-65. Reabilitação energética dos edifícios do núcleo central.
	Medidas aprovadas no âmbito do poseur 03-2016-65. Reabilitação energética do edifício administrativo.
	Medidas aprovadas no âmbito do poseur 03-2016-65. Reabilitação energética do edifício administrativo.