

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE

Região de Saúde Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP

GLEC Eng.º Telmo Carlos Silva Fernandes

Portal da Entidade www.chbm.min-saude.pt

Endereço Eletrónico sie.resp@chbm.min-saude.pt

Telefone 212 147 328

Consumos e custos

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2019	Custo 2019 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	5 151 867,17	-	4 894 552,01	690 518,74	● -5%
Água (m ³ /ano)	86 561,00	-	65 003,57	244 710,20	● -25%
Gás (kWh/ano)	a)	7 730 390,00	6 810 159,02	371 901,90	-12%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	230 196,57	638,80	318 370,24	-100%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE	Medidas Reportadas 2019
	Redução dos set-points de temperatura nos equipamentos de climatização.
	Substituição gradual dos autoclismos de descarga única pelos de dupla descarga.
	Eliminação gradual das fugas de água existentes nas instalações derivadas do tipo de material instalado e atual estado de conservação das mesmas.
	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED.



Informação processada pela ACSS - UIE / PEBC & Eco.AP